

Netzstrukturdaten der Stadtwerke Deidesheim GmbH STROM 2023

§12 StromNZV Abs. 3 Satz 3	Ergebnisse der Differenzbilanzierung	Kundenanzahl < 100.000
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MSP	3.773 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	3.254 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	3.021 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 4	Summenlast der der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast MSP	3.834 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	3.338 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	3.255 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Bezug der MSP	16.042.725 kWh
	Bezug der MSP/NSP	12.978.246 kWh
	Bezug der MSP/NSP	12.783.573 kWh
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MSP	302.262 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	2.077.206 kWh
	Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7	Mengen der Verlustenergie	1.057.355 kWh
	Preise der Verlustenergie	5,4 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs. 2	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	4,71%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	5,4 Ct/kWh
§27 StromNEV Nr.1	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	15 km
	Kabel MSP	40 km
	Freileitung MSP	0 km
	Freileitung MSP	1 km
§27 StromNEV Nr.2	Installierte Leistung der Umspannebene HSP/MSP zum 31.Dez des Vorjahres	0 kVA
	Installierte Leistung der Umspannebene MSP/NSP zum 31.Dez des Vorjahres	16 kVA
§27 StromNEV Abs. 2 Nr.3	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	16.181.537 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	12.783.573 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	14.161.547 kWh
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	6
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen	3.883
§27 StromNEV Nr.5	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	6.347
§27 StromNEV Nr.6	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	3 km ²
§27 StromNEV Nr.7	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	30 km ²
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG	Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres bei Netzanschlüssen in Niederspannung vorhandenen intelligenten Messsysteme	1
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG	Anzahl der Entnahmestellen, die zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres über Netzanschlüsse in Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind	1
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG	Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden	0
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 3 Monate MSP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 3 Monate USP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 3 Monate MSP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 3 Monate USP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 6 Monate MSP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 6 Monate USP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 6 Monate MSP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG		ab 6 Monate USP
§ 23 Abs. 1 Nr. 4a) bis 4d) EnWG	Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG	0